



Propol, 22.12.2022r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „„ Budowa odcinków wodociągu magistralnego usytuowanych w miejscowościach Suchowola, Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów” oznaczenie sprawy **2147/P/22**

Identyfikator postępowania **ocds-148610-8bf740d0-5513-11ed-8832-4e4740e186ac**

- I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania o następującej treści:

Pytania nr 1

1. W przedziale robót „Budowa magistrali wodociągowej odcinek A-B” nie wykazano odwodnienia wykopów, prosimy o podanie sposobu odwodniania i ilości jednostek do wyceny.
2. W przedziale robót „Budowa magistrali wodociągowej odcinek B-C” poz. 61 zapisano odwodnienie wykopów -10%. Taki zapis nie pozwala na rzetelnie wycenić koszt odwodnienia, dlatego prosimy jak w pkt. 1.

Uzasadniając powyższe przypominamy:

W opisie do PB w dziale Odwodnienie zapisano „Na podstawie warunków gruntowo-wodnych do poziomu posadowienia planowanego rurociągu wód gruntowych nie stwierdzono”.

Natomiast w dziale Warunki gruntów wodne „Nawiercone zwierciadło wodne..... występowało od 0,8 do 1,6 mb poniżej terenu.

Z analizy profili wynika, iż posadowienie wodociągu jest niższe niż zwierciadło wody i tak dla przykładu:

- Profil N34 – T7 od 1,65 – 1,9 poniżej terenu
- N63-P78 od 1,70 – 2,29 poniżej terenu
- Profil S27 – S46 od 1,6 – 2,20 poniżej terenu
- T7-T11 od 1,7 – 2,20 poniżej terenu

Ponadto w opisie zapisano, że zgodnie z rozporządzeniem MTBiGW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia, projektowana budowa zalicza się do II kategorii geotechnicznych w prostych warunkach gruntowych/.

Dla wyjaśnienia II kategorii i proste warunki gruntowe między innymi są wtedy, gdy zwierciadło wody jest poniżej posadowienia. Skoro zwierciadło wody występuje na poziomie -0,7 do -1,6 m a rurociągi posadowienia są na poziomie -1,65 do -2,29 to nie może być mowy o prostych warunkach gruntowych.

Mając na uwadze wymienione sprzeczności, wnioskujemy o określenie rodzaju odwodnienia i jednostek obmiaru, bądź ustalenia ceny jednostkowej odwodnienia i rozliczenia kosztu odwodnienia na podstawie dziennik pompowni prowadzonego przez Kierownika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

3. W przedmiarze na odcinku B-C brak pozycji zasypywanie wykopów.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

4. W poz. 62 przedmiaru zapisano wymianę gruntu 5%.

Prosimy o wyjaśnienie, od jakiej poz. Wliczyć 5%.

5. W poz. 63 wycinka drzew i krzewów 400 szt. Do grubości 50 cm.

Prosimy o doprecyzowanie ilości krzewów i drzew w rozbiściu na średnicę zgodnie z normami KNR.

6. Ponadto w przedmiarze brak jest pozycji o karczowaniu pni.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedzi 1

1. Wykonawca powinien dobrać sposób odwodnienia, który gwarantuje skuteczne prowadzenie i ukończenie robót budowlano montażowych.

2. W przedmiarze założono konieczność odwodnienia 10% całości robót. Wykonawca ze względu na charakter ryczałtowy powinien skalkulować całość robót niezbędnych do ukończenia zadania. Dokumentacja geologiczna i projekt budowlany jest dokumentacją wzajemnie się uzupełniającą. Nie dopuszcza się rozliczenia w formie obmiaru.

3. Zасыpywanie wykopów uwzględnione jest w pozycji przedmiarowej nr 54.

4. W przedmiarze uwzględniono 5% wymiany z całości prowadzonych robót. Nadmieniamy iż Załączone do SWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.

5. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji roślinności niezbędnej do wycinki ani zgody na wycinkę drzew. Nadmieniamy iż Zamawiający umożliwił odbycie wizji lokalnej.

6. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część dokumentów zamówienia.